

Số: /BC-TTYT

Di Linh, ngày tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Danh sách các vị trí/trang thiết bị có nguy cơ trượt ngã do thiết kế, do cơ sở hạ tầng không đồng bộ hoặc xuống cấp 6 tháng đầu năm 2023

TT	Vị trí	Nguy cơ	Nguyên nhân	Biện pháp
1	Lan can các tầng lầu	Người bệnh bị ngã xuống do vô ý	.Chiều cao không bảo đảm từ 1m40 trở lên để không có người bị ngã xuống do vô ý (chấp nhận các khối nhà cũ xây trước 2016 có lan cao cao từ 1m35 trở lên). Lan can và chấn song cửa sổ được thiết kế đủ hẹp không có lỗ hổng đứt lọt quả cầu đường kính từ 10 cm trở lên để phòng chống trẻ em chui lọt qua.	Thiết kế thêm chấn lan can đảm bảo chiều cao quy định
2	Cửa sổ khoa nhi	Bệnh nhi có thể chui lọt và bị ngã do vô ý	Chưa có các chấn song cửa sổ	Thiết kế chấn song cửa sổ đủ hẹp không có lỗ hổng đứt lọt quả cầu đường kính từ 10 cm trở lên để phòng chống trẻ em chui lọt qua.
3	Cầu thang	Người bệnh bị té ngã do vô ý	Chưa dán các vật liệu tăng ma sát tại các vị trí có nguy cơ trượt ngã như cầu thang. Chưa có các cảnh báo nguy hiểm Chưa có cảnh báo dấu hiệu bắt đầu và kết thúc của các bậc thang	Dán các vật liệu tăng ma sát Bổ sung các cảnh báo nguy hiểm Dán các băng dính sáng màu lên các bậc trên cùng và dưới cùng để báo hiệu sự bắt đầu và kết thúc

				của các bậc thang
4	Các lối đi dốc	Người bệnh bị té ngã do vô ý	Chưa dán các vật liệu tăng ma sát tại các vị trí có nguy cơ trượt ngã.	Dán các vật liệu tăng ma sát
5	Sàn nhà ướt	Người bệnh bị té ngã do vô ý	Không có cảnh báo nguy hiểm	Bổ sung các biển cảnh báo nguy hiểm
6	Nhà vệ sinh	Người bệnh bị té ngã do vô ý	Một số nhà vệ sinh chưa có tay vịn Chưa có thảm chống trượt	Bổ sung tay vịn ở các nhà vệ sinh còn thiếu Sử dụng thảm chống trượt Lau chùi khi có nước tràn/ văng trên sàn nhà ngay lập tức
7	Giường bệnh	Người bệnh bị té ngã do vô ý	Một số giường bệnh cũ chưa có thành giường hoặc thanh chắn giường.	Thay thế giường bệnh có thiết kế an toàn, có thành giường hoặc thanh chắn hạn chế nguy cơ bị rơi, ngã.

Nơi nhận:

- Các Khoa/Phòng.
- Lưu: VT, KHN&DS, NTTT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đoàn Trí Dũng